



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе**  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском  
районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от «23» сентября 2019г

№71

При проведении внеплановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора) Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа пгт. Вахруши Слободского района» (сокращенное наименование- КОГОБУ СШ пгт. Вахруши) ИНН 4329006268, ОГРН 1024301079747 по адресу: 613111, Кировская область, Слободской район, пгт.Вахруши, ул. Ленина, д.4 от 23 сентября 2019года №1089 по распоряжению Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области №1089 от 11.09.2019г выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**По зданию начальной школы**

1. Приобрести для обучающихся 1 ступени (1-4классы) образования школьные парты имеющие регуляторы наклона поверхности рабочей плоскости (кабинеты №№1, 5, 4, 24, 25, 22, 26, 21, 13, 15 (частично), 16), в соответствии с п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г №52-ФЗ (далее Федеральный закон от 30 марта 1999г №52-ФЗ) ;
2. Провести внутреннюю отделку стен, потолков классов (№№2, 4, 24), рекреаций, санитарных узлов, лестничных пролетов, материалами допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, устранить трещины, в соответствии с п.4.28, п.7.2.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;
3. Провести в помещениях в учебных помещениях (кабинеты №№1, 2, 3, 5, 4, 15, 24, 25, и др.), спортзале, рекреациях ремонт полов, имеющих щели, дефекты и механические повреждения покрытия, в соответствии с п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;
4. Установить в помещениях начальных классов умывальные раковины, в соответствии п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;
5. Выполнить остекление окон в помещениях здания начальных классов из цельного стеклопакета (коридоры, спортзал, лестничные пролеты), в соответствии с п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;

**По зданию средней школы**

6. Провести внутреннюю отделку стен, потолков классов (учебных кабинетов №№9, 5, 17, 14, 23, 24, 25, 26, 27, №28 29, и др-х), рекреаций 2, 3этажа, санузлов материалами

- допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, устранить трещины, в соответствии с п.4.28, п.7.2.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;
7. Выполнить остекление окон в рекреациях и лестничных пролетах из цельного стеклопакета, в соответствии с п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;
  8. Оборудовать в учебных кабинетах №3, №5, №13, №17, №24, №25, №27, №28 классные доски местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок, в соответствии с п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;
  9. Приобрести в кабинеты учебную мебель недостающих размеров номеров 3,4,5,6 для обучающихся в зависимости от роста, в соответствии с п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ.

**Срок исполнения предписания: 01.12.2021г**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе ( 613150 Кировская область , г.Слободской, ул.Советская, д.96) 01.12.2020г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: КОГБУ СШ пгт. Вахруши, директора Олина И.В.  
(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Кировской области  
в Слободском районе



Чеглаков С.А.Чеглаков

Предписание получил (отправлено): « 23 » сентября 2019г  
И.В.Олин

Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении \_\_\_\_\_