



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кировской области**

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в
Слободском районе**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Слободском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от «29» марта 2021г

№51

При проведении плановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки №0150 от 29 марта 2021года органом государственного контроля (надзора) Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа пгт. Вахруши Слободского района» (сокращенное наименование- КОГОбУ СШ пгт. Вахруши), ИНН 4329006268, ОГРН 1024301079747, юридический адрес: 613111, Кировская область, Слободской район, пгт.Вахруши, ул. Ленина, д.4, по распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области №0150 от 19.02.2021г выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Провести ремонт стен и потолков помещений школы с устранением дефектов и повреждений, следов протеканий (здание по адресу: ул.Ленина, д.4-кабинет №4, кабинет №5, кабинет №6, кабинет №9, кабинет №19, кабинет №23, кабинет №25, кабинет №26, кабинет №28, медицинский кабинет, рекреации (коридоры) 1 этаж, 2этаж, 3 этаж, туалеты, спортзал, гардеробы, здание мастерских трудового обучения мальчиков; здание по адресу: ул.Советская, д.7- коридор 1 и 2 этаж, кабинет №24, туалеты, спортзал, гардеробы), иметь отделку допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.2.5.3СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (далее Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г);
2. Провести ремонт полов с дефектами и повреждениями в помещениях школы (здание по адресу: ул.Ленина, д.4-кабинеты №3, №4, №5, №9, №17, кабинет

- №23, кабинет №28, рекреации (коридоры) 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, туалеты, спортзал, гардеробы; здание по адресу: ул.Советская, д.7- кабинет №13, рекреации (коридоры) 1 и 2 этаж, спортзал, обеденный зал, гардеробы), материалами допускающими влажную обработку и дезинфекцию, в соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
3. Иметь остекление окон из цельного стекла, заменить ветхие окна с наличием трещин (здание по адресу: ул.Ленина, д.4 - рекреации 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, туалеты, гардеробы, здание по адресу: ул.Советская, д.7- кабинет №6, кабинет №5, спортзал, туалеты, рекреации (коридоры) 1 и 2 этажа), в соответствии с п.2.8.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
 4. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинеты начальных классов, кабинет химии, кабинет физики, кабинет биологии- горячим водоснабжением, в соответствии с п.3.4.13 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
 5. Определять количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий), в соответствии с п.3.4.14 СП 2.4.3648-20, гл.6, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21), п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
 6. Соблюдать нормативов площадей обеденного зала на одно посадочное место (0,7кв.м посадочное место), в соответствии с гл.6, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
 7. Заменить в кабинетах здания по адресу: ул.Ленина, д.4 учебную мебель с дефектами покрытий (каб №9, № 23), иметь маркировку мебели (кабинеты, №5, №6, №16, №17, №26), в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, гл.6, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
 8. Заменить мебель в обеденном зале начальных классов в здании по адресу: ул.Советская, д.7 с дефектами и повреждениями покрытий, в соответствии с п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
 9. Обеспечить обучающихся в кабинетах 5-11 классов и кабинетах начальных классов №26, №23, №1, мебелью в соответствии с их ростом, приобрести в кабинеты начальных классов №26, №23, №1 мебель номер 1, 2, кабинеты №2, №3 - номер 2, 3, кабинет №6 - номер 2, 3, 4, в соответствии с табл.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г.

Срок исполнения предписания: 01.10.2023г

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150 Кировская область , г.Слободской, ул.Советская, д.96) 01.10.2023г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: КОГОбУ СШ пгт. Вахруши,
директора Олина И.В.
(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области
в Слободском районе



Чеглаков

С.А.Чеглаков

Предписание получило (отправлено): « 29 » 03 2021г

директор Олин И.В.

Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении _____